



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΤΗΣ 9<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ  
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **26/2019**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**5. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΣΤΗΝ  
ΟΔΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡ. 40 ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ.**

Σήμερα Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμός 18.448/26-9-2019 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα και τα εφτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος- Πρόεδρος,
2. Μαρία Βλάχου -Κατσάρα Τακτ. μέλος,
3. Δημήτριος Γιώγας Τακτ. μέλος,
4. Σωτήριος Μούκας Τακτ. μέλος,
5. Μιχάλης Σαμλίδης Αναπλ. μέλος,
6. Θωμάς Ευάγγελος Τακτ. μέλος,
7. Ελένη Κίτσου Τακτ. μέλος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος.

Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν αλλά δεν παρίστανται, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου, τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθ. πρωτ. 12526/26-5-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

*Έχοντας υπόψη:*

1. Την από 25-06-2019 Αίτηση της κ. Βελάκη Σοφίας του Παύλου, για τοποθέτηση προστατευτικών κολωνακίων επί του πεζοδρομίου, στην οδό Αγ. Δημητρίου 40 της πόλης

Έδεσσας, διότι λόγω παράνομης στάθμευσης οχημάτων καταστρέφεται η πλακόστρωση του πεζοδρομίου.

2. Τα άρθρα 79 & 82 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» - Δ.Κ.Κ.

3. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

4. Την Υπουργική Απόφαση Αριθ. 52907/09 (ΦΕΚ 2621 Β/31-12-2009) όπου αναφέρεται:

- Στο Άρθρο 2 - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ

«Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, **επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών**, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιση κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, **με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ.** (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών.

Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. ....»

- Άρθρο 6 - ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

«Ο εξοπλισμός των κοινοχρήστων χώρων που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών όπως παγκάκια, κάλαθοι αχρήστων, κάδοι απορριμμάτων, περίπτερα, πινακίδες πληροφόρησης, επίστουλα φωτιστικά, τηλέφωνα, στάσεις λεωφορείων, γραμματοκιβώτια, **προστατευτικά εμπόδια**, αυτόματα μηχανήματα ανάληψης χρημάτων, τοποθετούνται υποχρεωτικά εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και κατασκευάζονται πάντα με στρογγυλεμένες ακμές. .... Απαγορεύεται η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, στύλων και πάσης φύσεως εμποδίων κάθετα προς την πορεία κίνησης των πεζών. .... Η χρήση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών κατά μήκος των πεζοδρομίων **επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή «Π» ή κιγκλιδώματος** με ύψος 0,80μ και μέγιστο μήκος 1,50μ. με απόσταση μεταξύ τους 1,00μ. και με επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης.»

Και επειδή:

a. Το πεζοδρόμιο επί της οδού Αγ. Δημητρίου αρ. 40 στην Έδεσσα, έχει πλάτος 1,85μ. +0,15μ.=2,00μ. μεγαλύτερο του απαραίτητου ελάχιστου πλάτους 1,50μ (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο σύμφωνα με το άρθ. 2 της Υπουργικής Απόφασης Αριθ. 52907/09 (ΦΕΚ 2621 Β/31-12-2009), άρα υπάρχει χώρος για τοποθέτηση προστατευτικού «Π» που θα αφήνει ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών μεγαλύτερη του κατά τον νόμο ελάχιστου πλάτους.

b. Διαπιστώθηκαν φθορές του πεζοδρομίου, λόγω παράνομης στάθμευσης οχημάτων, όπως συμβαίνει σε πολλά πεζοδρόμια της πόλης μας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι είναι σύνηθες η τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων από σιδηροσωλήνα στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αγ. Δημητρίου αρ. 40 στην Έδεσσα.

Συγχρόνως, επισημαίνουμε ότι, στα περισσότερα σημεία της πόλης μας, παρατηρείται το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης επί του πεζοδρομίου.

Μετά τα παραπάνω σας διαβιβάζουμε συνημμένα το (1) σχετικό για να αποφασίσετε αρμοδίως.

Συμπληρωματικά ο Πρόεδρος πρόσθεσε πως η Δημοτική Κοινότητα Έδεσσας, με την αριθ. 24/2019 απόφασή της, γνωμοδότησε θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο στη λήψη απόφασης για την κατασκευή και τοποθέτηση δύο (2) προστατευτικών εμποδίων από σιδηροσωλήνα, οχήματος «Π» μήκους 1,00μ. & ύψους 0,80μ, σε απόσταση 1,00μ.

μεταξύ τους και 0,50μ. από την εξωτερική ακμή του κρασπέδου επί του πεζοδρομίου, στην οδό Αγ. Δημητρίου αρ. 40 στην Έδεσσα, με μέριμνα και δαπάνες της αιτούσας.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο το μέλος Ευάγγελος Θωμάς και ανέφερε χαρακτηριστικά τα ακόλουθα:

α) στον ν. 3852/10(Καλλικράτης) στο άρθρο 73 όπου αναλύονται διεξοδικά οι αρμοδιότητες της επιτροπής, δεν αναφέρεται πουθενά ότι είναι αρμοδιότητα της επιτροπής ποιότητας ζωής να λαμβάνει αποφάσεις για την τοποθέτηση πλαστικών κυλίνδρων.

β) στο άρθρο 82 του ν. 3463/06 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων) ορίζεται ότι για να προβεί ο δήμος σε οποιαδήποτε πολεοδομική, κυκλοφοριακή ρύθμιση κ.ο.κ θα πρέπει να εκπονηθεί σχετική μελέτη από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος πρότεινε να εφαρμοστεί η εισήγηση της υπηρεσίας αφού πρώτα αφαιρεθούν οι γλάστρες που υπάρχουν στο πεζοδρόμιο της οδού Αγίου Δημητρίου 40 της πόλης και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. 24/2019 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας, την αριθ. πρωτ. 12526/26-5-2019 εισήγηση του Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εισηγείται θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη λήψη απόφασης για την κατασκευή και τοποθέτηση δύο (2) προστατευτικών εμποδίων από σιδηροσωλήνα, σχήματος «Π» μήκους 1,00μ. & ύψους 0,80μ, σε απόσταση 1,00μ. μεταξύ τους και 0,50μ. από την εξωτερική ακμή του κρασπέδου επί του πεζοδρομίου, στην οδό Αγ. Δημητρίου αρ. 40 στην Έδεσσα, με μέριμνα και δαπάνες της αιτούσας, αφού πρώτα αφαιρεθούν από το σημείο οι γλάστρες που υπάρχουν στο πεζοδρόμιο με μέριμνα της υπηρεσίας.

Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς ψηφίζει παρών κατά την ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα για τους λόγους που ανωτέρω επικαλείται.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:45 π.μ.

### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 26/2019**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρία Βλάχου-Κατσάρα, Δημήτριος Γιώγας,  
Σωτήριος Μούκας, Μιχάλης Σαμλίδης (Αναπλ.  
μέλος), Θωμάς Ευάγγελος, Ελένη Κίτσου.

Ακριβές Απόσπασμα  
Έδεσσα 1/10/2019  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

### **Αποδέκτες προς κοινοποίηση:**

-Δ/νση Τ. Υ. & Πολεοδομίας κα Φανή Γιούση.

### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

-Δ/νση Τ. Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλίας Γκουγιάννος.