

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **5/2015**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΗΣ"

Σήμερα Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 19.00' το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 973/15-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 22 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|--------------------------------|----|---------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) | 12 | Κούκος Γεώργιος |
| 2 | Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) | 13 | Μάρκου Διονύσιος |
| 3 | Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφου | 14 | Μουράτογλου Ιωάννης |
| 4 | Βερικούκης Χρήστος | 15 | Πέtkος Χρήστος |
| 5 | Γιώγας Δημήτριος | 16 | Ρυσάφης Αντώνιος |

6	Δασκάλου Χρήστος	17	Σαμλίδης Μιχαήλ
7	Δημητριάδης Βασίλειος	18	Σόντρας Ιωάννης
8	Δίου Αναστάσιος	19	Ταμβίσκου Ευτυχία
9	Ζδρου Αικατερίνη	20	Ταπαζίδης Δημήτριος
10	Ιατρίδου – Βλαδίκας Αναστασία	21	Τσιβόγλου Χρήστος
11	Κατσάρα – Βλάχου Μαρία	22	Φράγκου-Κουανίδου Ελισάβετ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)	4	Φουνταλής Μιχαήλ
2	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος	5	Χατζόγλου Ιωάννης
3	Πασχάλης Αλέξανδρος		

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Χατζόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Σόντρας αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ταπαζίδης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 28^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Γαλανός Πέτρος και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων:

- α) Άγρα κ. Θεόφιλος Καραμπάσης,
- β) Μεσημερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας
- γ) Πλατάνης κ. Γεώργιος Μπουρδάνης,

για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους.

Απουσίασε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Φλαμουριάς, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε να συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του

N.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, το θέμα: «Λήψη απόφασης για τη μη αναγκαιότητα απαλλοτριώσεων για την ασφαλτόστρωση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δήμου Έδεσσας».

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, για τον λόγο που στην εισήγησή του ο Πρόεδρος εξέθεσε και το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί σχετική απόφαση.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας κ. Ηλία Γκουγιάννο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 12/1/15 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη :

- α) Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010).
- β) Την αριθ. 2/2015 μελέτη της Δ/σης Τ.Υ. & Πολ. Δ.Ε., προϋπολογισμού 257.000,00 €.
- γ) Το Τοπικό Πρόγραμμα «Εφαρμογή της προσέγγισης Leader στο Νομό Πέλλας» του Επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΑΑ»

Εισηγούμαστε την έγκριση της αριθ. 2/2015 μελέτης του έργου «Αρδευτικό δίκτυο στην Τ.Κ. Πλατάνης», προκειμένου να υποβληθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα Leader, στον άξονα 4, μέτρο 41, υπομέτρο L321- Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό, για χρηματοδότηση.

Σύντομη τεχνική έκθεση που συνοψίζει τα στοιχεία σχεδιασμού του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή αρδευτικού δικτύου στο αγρόκτημα Πλατάνης. Η περιοχή χωροθετείται 1,5 km νοτιοανατολικά του οικισμού, σε μία έκταση 196 στρεμμάτων περίπου. Η μελέτη αφορά την κατασκευή αγωγού μεταφοράς και δικτύου διανομής, καθώς και του απαραίτητου Η/Μ εξοπλισμού, ο οποίος θα τοποθετηθεί εντός του υφιστάμενου αντλιοστασίου κατάντη του φράγματος.

Ως σύστημα αρδεύσεως καθορίζεται η άρδευση με μικροεκτοξευτήρες. Το νερό θα φθάσει στα όρια των ιδιοκτησιών με υπόγειο σωληνωτό δίκτυο. Η απαραίτητη πίεση στο αρδευτικό στοιχείο είναι 2,5atm.

Σύμφωνα με την γεωργοτεχνική μελέτη η παροχή κάθε υδροστομίου επιλέχθηκε ίση με 5,50 l/s ή 19,80m³/h, για το σύνολο του αγροκτήματος. Το μέγεθος της αρδευτικής μονάδας υπολογίσθηκε από την γεωργοτεχνική μελέτη σε 11,5 στρέμματα. Με δεδομένη την εφαρμογή προγράμματος λειτουργίας 3 υδροληψιών ταυτόχρονα, η αθροιστική παροχή στην κεφαλή του δικτύου θα είναι 16,50 l/s ή 59,39 m³/h.

Οι υπό μελέτη αγωγοί τοποθετούνται κατά κανόνα επί των υφιστάμενων αγροτικών οδών. Κατ' εξαίρεση, τοποθετούνται κλάδοι διανομής στα όρια των ιδιοκτησιών. Σε κάθε αγροτεμάχιο θα υπάρχει υδροληψία (ενός στομίου) σε κάποια από τις κορυφές του.

Μήκη σωληνώσεων κατά διάμετρο

Υλικό	Χαρακτηρισμός	DN	Πίεση Λειτ.	Μήκος
		mm	atm	m
PVC-u	Δίκτυο	Φ90	10	1304,80
PVC-u	Δίκτυο	Φ125	10	316,46
PVC-u	Δίκτυο	Φ140	10	639,79
PVC-u	Μεταφοράς	Φ160	10	249,53
PVC-u	Μεταφοράς	Φ160	12,5	271,18
PVC-u	Μεταφοράς	Φ200	16	972,10

Όλες οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας των σωληνωτών δικτύων προβλέπεται να τοποθετηθούν μέσα σε φρεάτια κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ευχέρεια στους χειρισμούς που απαιτούνται και ευχέρεια στην επιθεώρηση, συντήρηση και αφαίρεση της συσκευής.

Τα φρεάτια υδροληψιών θα είναι από τσιμεντοσωλήνες άοπλους, πρεσσαριστούς εσωτερικής διαμέτρου 0,50m. Τα φρεάτια δικλείδων και εκκένωσης προβλέπονται ορθογωνικής διατομής από σπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, με οπή στον πυθμένα και φίλτρο πάχους 30cm από θραυστό υλικό για να διευκολύνεται η απομάκρυνση των διαρροών από τις συνδέσεις των συσκευών. Όλα τα ειδικά τεμάχια μέσα στα φρεάτια προβλέπεται να είναι χυτοσιδηρά και γαλβανιζέ».

Στη συνέχεια, αφού ζήτησε και έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πλατάνης κ. Γεώργιος Μπουρδάνης, ανέφερε τα εξής: Η υποβολή της πρότασης στον άξονα προσέγγισης 4 του Leader για την δημιουργία αρδευτικού δικτύου στην Τ.Κ. Πλατάνης είναι πολύ σημαντική, καθώς βοηθάει στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και στην στήριξη των αγροτών. Με το έργο αυτό, μετά από πολλά χρόνια, δίνεται η δυνατότητα για άρδευση από το γεώφραγμα της Πλατάνης, μιας περιοχής που αυτή τη στιγμή δεν αρδεύεται. Έτσι ο αγρότης της Πλατάνης θα μπορεί να καλλιεργήσει στη συγκεκριμένη περιοχή καθώς υπάρχουν εκεί εκατοντάδες στρέμματα. Για εμάς, σαν τοπική κοινότητα, είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιούνται ευρωπαϊκά προγράμματα που σαν στόχο έχουν τη στήριξη της αγροτικής υπαίθρου και των κατοίκων της. Παράδειγμα αποτελεί η ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου Πλατάνης που ήδη έχει ολοκληρωθεί μέσα από το Leader και θα βοηθήσει μέσω κλειστού δικτύου την άρδευση εκατοντάδων στρεμμάτων στο αγρόκτημα Πλατάνης. Στην περιοχή μας δυστυχώς ο κορμός από Αγία Φωτεινή μέχρι Ριζάρι για πολλά χρόνια δεν είχε δει ουσιαστικές παρεμβάσεις μέσω προγραμμάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακόμη περιοχές που ποτίζονται με πρωτόγονες και ζημιογόνες μεθόδους. Οι παρεμβάσεις που έγιναν τα προηγούμενα 4 χρόνια και αυτές που θα ακολουθήσουν δίνουν στις κοινότητες της περιοχής μας την δυνατότητα να εξελιχθούν και να μην είναι στο περιθώριο όπως ήταν για πολλά χρόνια. Ζητώ από το δημοτικό συμβούλιο την έγκριση της μελέτης και ευχαριστώ θερμά τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων, τους μηχανικούς και την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την αριθ. 2/2015 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας με τίτλο «Αρδευτικό δίκτυο στην Τ.Κ. Πλατάνης», προϋπολογισμού 257.000,00 €, προκειμένου να υποβληθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα Leader, στον άξονα 4, μέτρο 41, υπομέτρο L321- Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό, για χρηματοδότηση.

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο παρευρισκόμενος Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πλατάνης κ. Γεώργιος Μπουρδάνης (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 5/2015

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφου, Βερικούκης Χρήστος, Γιώργας Δημήτριος, Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη,
Ακριβές απόσπασμα	Ιατρίδου – Βλαδίκια Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου
Έδεσσα 27/1/2015	Μαρία, Κούκος Γεώργιος, Μάρκου Διονύσιος,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Μουράτογλου Ιωάννης, Πέtkος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης Δημήτριος, Τσιβόγλου Χρήστος, Φράγκου-Κουανίδου Ελισάβετ,
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Χατζόγλου Ιωάννης.

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Σ. Νεσλεχανίδη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Χ. Πέtkο